



Certificado N° 173854

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO.

Empresa	Profine Iberia, S.A.U. (Kömmerling) Pol. Ind. Alcamar, /n. Camarma de Esteruelas. Madrid.
Producto	Puerta exterior peatonal, abatible de giro vertical, practicable al interior de una hoja derecha.
Modelo	Eurofutur
Dimensiones (AnxAI)	900 mm x 2000 mm
Material	PVC
Acristalamiento	Panel Komacel espesor 19 mm
Fecha de Ensayo	27.11.08

Normas de Ensayo:
Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción.

Sección y/o fotografía:



Índice de Reducción Sonora

Rw (C;Ctr)

29 dB (-1;-2)



ensatec

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Área

CE
Organismo Notificado N° 1668

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 0131A09-1 del Centro Tecnológico de la Madera, P. I. Sta. María de Bequerencia. Toledo.