



### 1.- SUMARIO EJECUTIVO.

#### ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO

Norma de Ensayo:  
UNE-EN ISO 140-3:1995.  
Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción

Empresa **PROFINE IBERIA S.A.U.**  
**Pº INDUSTRIAL ALCAMAR, S/N.**  
**CAMARMA DE ESTERUELAS. MADRID.**

Sección

Producto	Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha.
Modelo	SERIE: PREMILINE
Dimensión (AnxAI)	1230 mm X 1480 mm
Material	PVC
Acristalamiento	4/12/4
Fecha de Ensayo	20/01/09



Índice de Reducción Sonora **32 (-1;-4) dB**  
Rw (C;C<sub>tr</sub>)



Y para que conste ante quien proceda se firma por los técnicos en Navarrete a 12 de marzo de 2009

Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Área

Oscar Blaqueo Navaridas  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente